

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

सुगम्यता अंकेक्षण पत्र

आंतरिक वातावरण के लिए सुगम्यता अंकेक्षण पत्र

भवन का नाम: _____

पता: _____

दूरभाष: _____ सर्वेक्षण की तिथि: _____

सर्वेक्षक का नाम: _____

| अ | Main entrance मुख्य द्वार | Y/N हाँ/नहीं | Recommendations अनुशंसाएँ |
|----|---|-----------------|------------------------------|
| 1. | - Is the main entrance of the building accessible? - क्या इमारत का मुख्य प्रवेश सुलभ है? | | |
| 2. | - Are there any steps at the entrance? - क्या प्रवेश द्वार पर सीढ़ियाँ हैं? | | |
| 3. | - Do the steps have a hand railing? - क्या सीढ़ियों में हैण्ड रेलिंग है? | | |
| 4. | - Are there railings on both the sides? क्या सीढ़ियों के दोनों ओर रेलिंग्स हैं? | | |
| 5. | - Is there a ramp? - क्या वहां कोई रैंप है? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 6. | - Does the ramp have a railing? - क्या रैंप में रेलिंग है? | | |
| 7. | - Is the railing on both the sides? - क्या दोनों तरफ रेलिंग है? | | |
| 8. | - Is the clear door width at least 900mm? - क्या दरवाजा की चौड़ाई कम से कम 900 मिमी है? | | |
| 9. | - Can the entrance door be operated independently? - क्या प्रवेश द्वार स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सकता है? | | |
| 10. | - Is the height of the door handle between 900mm and 1100mm? क्या दरवाजे की कुण्डी की ऊंचाई - 900 मिमी और 1100 मिमी के बीच है? | | |
| 11. | - Does the accessible entrance permit access to an elevator? - क्या सुगम्य प्रवेश द्वार सुगम्य लिफ्ट तक पहुँचती है ? | | |
| 12. | - Is the accessible entrance clearly identifiable? - क्या सुगम्य प्रवेश द्वार स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है? | | |
| 13. | - Is the landing surface non-slippery? - क्या लैंडिंग सतह गैर फिसलन है? | | |

| B | Doors/ दरवाजे | Y/N | Recommendations |
|---|---------------|-----|-----------------|
| | | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 14. | <ul style="list-style-type: none"> - Can the doors be operated without much effort? - क्या दरवाजों को बिना किसी प्रयास के संचालित किया जा सकता है? | | |
| 15. | <ul style="list-style-type: none"> - Do automatic doors have sufficiently long opening intervals? - क्या स्वचालित दरवाजे पर्याप्त लम्बे अंतराल पर खलते हैं? | | |
| 16. | <ul style="list-style-type: none"> - Are push buttons for automatic doors located at a maximum height of 1200mm? (not exceeding 1300mm) - क्या स्वचालित दरवाजे के लिए पुश बटन 1200 मिमी की अधिकतम ऊँचाई पर स्थित हैं? (1300 मिमी से अधिक नहीं) | | |
| 17. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there sufficient space beside the latch side of the door? (minimum 300mm) - क्या दरवाजे के किनारे के किनारे पर्याप्त जगह है? (न्यूनतम 300 मिमी) | | |
| 18. | <ul style="list-style-type: none"> - Are accessible doors placed adjacent to revolving doors and turnstiles? - क्या सुगम्य दरवाजे घूमने वाले दरवाजे और टर्नस्टाइल के निकट स्थित हैं? | | |
| 19. | <ul style="list-style-type: none"> - Are glazed doors marked with a colored band at eye level? - क्या चमकीले दरवाजे आंखों के स्तर पर एक रंगीन बैंड के साथ चिह्नित हैं? | | |
| 20. | <ul style="list-style-type: none"> - Is minimum clear width of interior doors at least 800mm? - क्या आंतरिक दरवाजे की न्यूनतम चौड़ाई कम से कम 800 मिमी है? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 21. | <ul style="list-style-type: none"> - For double leaf doors, is the width of one of the leaves at least 800mm? - डबल लीफ के दरवाजे के लिए, लीफ में से एक की चौड़ाई कम से कम 800 मिमी है? | | |
| 22. | <ul style="list-style-type: none"> - Do doors fitted with spring closers have an extra pull handle - क्या स्प्रिंग क्लौसर्स के साथ फिट दरवाजों में एक अतिरिक्त पुल हैंडल है | | |
| 23. | <ul style="list-style-type: none"> - Is manual door hardware (handle? Lock, pulls etc.) located no higher than 1200mm (not exceeding 1400mm)? - क्या मैनुअल दरवाजा हार्डवेयर (हैंडल? लॉक, पुल्स आदि) 1200 मिमी से अधिक पर नहीं स्थित है (1400 मिमी से अधिक नहीं)? | | |
| 24. | <ul style="list-style-type: none"> - Are door mats flush with the floor surface and secured to the floor at all edges? - क्या डोर मैट फर्श की सतह के साथ फ्लश कर रहे हैं और सभी किनारों पर सुरक्षित हैं? | | |
| 25. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the threshold no more than 20mm high and beveled? - क्या दहलीज 20 मिमी से अधिक ऊँचा और झुका हुआ नहीं है? | | |

| C | Corridors/ गलियारा | Y/N | Recommendations |
|---|--------------------|-----|-----------------|
| | | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 26. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the minimum unobstructed width of corridors at least 900mm? - क्या गलियारे की न्यूनतम अव्याधित चौड़ाई कम से कम 900 मिमी हैं? | | |
| 27. | <ul style="list-style-type: none"> - Does the corridor width allow maneuvering through doors located along its length? - क्या गलियारे की चौड़ाई इसकी लंबाई के साथ स्थित दरवाजों के माध्यम से गतिशीलता देता है? | | |
| 28. | <ul style="list-style-type: none"> - Are differences in level bridged by ramps or lifts? - क्या रैप या लिफ्टों से घिरे स्तर में मतभेद हैं? | | |
| 29. | <ul style="list-style-type: none"> - Can a sightless person with a cane detect all protruding objects within the corridor? क्या एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसने केन लिया हुआ है गलियारे में उभरने वाले वस्तुओं का पता लगा सकता है? | | |
| 30. | <ul style="list-style-type: none"> - Are all overhanging obstructions mounted at a minimum height of 2000mm? - क्या सभी लटकती हुई बाधाएं 2000 मिमी की न्यूनतम ऊँचाई पर स्थापित हैं? | | |
| 31. | <ul style="list-style-type: none"> - Can a person with partial sight easily identify all obstacles in the corridor? - क्या आंशिक दृष्टि वाला व्यक्ति आसानी से गलियारे में सभी बाधाओं को पहचान सकता है? | | |

| D | Elevators/ लिफ्ट | Y/N | Recommendations |
|---|------------------|-----|-----------------|
| | | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 32. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there an accessible path leading to the elevator? - क्या लिफ्ट के लिए अग्रणी पहुंच योग्य रास्ता है? | | |
| 33. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the clear door opening width more than 900mm? - क्या दरवाजा की चौड़ाई कम से कम 900 मिमी है? | | |
| 34. | <ul style="list-style-type: none"> - Are the minimum internal dimensions of the elevator at least 1200mm x 1400mm? - क्या लिफ्ट का न्यूनतम आंतरिक आयाम कम से कम 1200 मिमी x 1400 मिमी हैं? | | |
| 35. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the height of the call button (outside the lift) between 900mm and 1100mm? - क्या कॉल बटन (लिफ्ट के बाहर) की ऊंचाई 900 मिमी और 1100 मिमी के बीच है? | | |
| 36. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the control panel placed at a height of between 900mm and 1200mm from the floor level? - क्या नियंत्रण पैनल मंजिल स्तर से 900 मिमी और 1200 मिमी के बीच की ऊंचाई पर रखा गया है? | | |
| 37. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there an audio and visual system installed in the lift indicating arrival at a floor? - क्या लिफ्ट में ऑडियो और विजुअल सिस्टम स्थापित हैं जो मंजिल पर आगमन का संकेत देता है? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | |
|--|--|--|
| 38. <ul style="list-style-type: none"> - Are there Braille/raised numbers (for visually impaired persons) to use the control panel? - क्या नियंत्रण पैनल का उपयोग करने के लिए ब्रेल / उभरे हुए नंबर (दृष्टिहीन लोगों के लिए) हैं? | | |
| 39. <ul style="list-style-type: none"> - Is the elevator provided with hand rails on three sides? - क्या लिफ्ट में तीनों तरफ हैण्ड रेल प्रदान की गयी है? | | |
| 40. <ul style="list-style-type: none"> - Are the handrails mounted at a height between 800mm and 900mm? - क्या हैण्ड रेल्स 800 मिमी और 900 मिमी के बीच की ऊंचाई पर स्थापित हैं? | | |
| 41. <ul style="list-style-type: none"> - Is the elevator door easy to identify? - क्या लिफ्ट का दरवाजा पहचानने में आसान है? | | |
| 42. <ul style="list-style-type: none"> - Is the emergency intercom usable without voice communication? - क्या आपातकालीन इंटरकॉम आवाज संचार के बिना प्रयोग योग्य है? | | |
| 43. <ul style="list-style-type: none"> - Are there tactile or Braille instructions for the communication system? - क्या संचार प्रणाली के लिए स्पर्श या ब्रेल निर्देश हैं? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 44. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the door opening/closing interval long enough? - क्या दरवाजों का खुलना / बंद होने का अंतराल पर्याप्त लम्बी अवधि का है? | | |
| 45. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the finish of the elevator floor skid-resistant? क्या लिफ्ट का फर्श फिसलन प्रतिरोधी है? | | |

| E | Stairs/ सीढ़ियाँ | Y/N | Recommendations |
|-----|--|-----|-----------------|
| 46. | <ul style="list-style-type: none"> - State where the stairs are located. - बताएं सीढ़ियां कहाँ स्थित हैं। | | |
| 47. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the minimum width of stairs 900mm? - क्या सीढ़ियों की न्यूनतम चौड़ाई 900 मिमी है? | | |
| 48. | <ul style="list-style-type: none"> - Are there continuous handrails on both sides of the stairs at the height of 800mm to 900mm? - क्या सीढ़ियों के दोनों किनारों पर 800 मिमी से 900 मिमी की ऊँचाई पर लगातार हैण्डरेल्स हैं? | | |
| 49. | <ul style="list-style-type: none"> - Is a handrail installed in the center if the stair width is more than 3000mm? - क्या केंद्र में एक हैण्डरेल स्थापित है यदि सीढ़ी की चौड़ाई 3000 मिमी से अधिक है तो? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 50. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there a landing located after the stairs cover a level difference of more than 2500mm? <p>सीढ़ियों के 2500 मिमी से अधिक के स्तर के अंतर को कवर करने के लिए क्या एक लैंडिंग स्थित है?</p> | | |
| 51. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the landing length not less than 1200mm? - क्या लैंडिंग की लम्बाई 1200 मिमी से कम नहीं है? | | |
| 52. | <ul style="list-style-type: none"> - Do the stairs have a nosing? - क्या सीढ़ियों में नाउजिंग है? | | |
| 53. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the nosing of a different texture or color to be identifiable by visually impaired persons? - क्या नाउजिंग अलग-अलग बनावट या रंग की है जो दृष्टिहीन लोगों द्वारा पहचान की जा सकती है? | | |
| 54. | <ul style="list-style-type: none"> - Are there warning blocks installed at the beginning and end of all flights? - क्या सभी सीढ़ियों की शुरुआत और अंत में चेतावनी ब्लॉक स्थापित हैं? | | |
| 55. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the location of the stairs clearly identifiable? - क्या सीढ़ियों का स्थान स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 56. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the location of emergency stairs clearly identifiable? - क्या आपातकालीन सीढ़ियों का स्थान स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है? | | |
| 57. | <ul style="list-style-type: none"> - Do treads have a non-slip surface? - क्या हर कदम/सीढ़ि ग्रेर-फिसलन सतही है? | | |

| F | Slope ramps/ ढलान रैप | Y/N | Recommendations |
|-----|---|-----|-----------------|
| 58. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there a ramped route next to the stairs? - क्या सीढ़ियों के बगल में एक घुमावदार मार्ग है? | | |
| 59. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the ramp gradient no steeper than 1:12? - क्या रैप ढाल 1:12 से अधिक ढलान नहीं है? | | |
| 60. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there a landing of at least 1200mm length, at 10,000mm intervals? - क्या 10,000 मिमी अंतराल पर कम से कम 1200 मिमी लंबाई का लैंडिंग है | | |
| 61. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there a landing at every change in direction? - क्या दिशा में हर बदलाव पर लैंडिंग है? | | |
| 62. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there a landing at top and bottom of every ramp? - क्या हर रैप के ऊपर और नीचे एक लैंडिंग है? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 63. | <ul style="list-style-type: none"> - Are there continuous handrails on both sides at the height of 800mm to 900mm? - क्या 800 मिमी से 900 मिमी की ऊंचाई पर दोनों तरफ लगातार हैंड रेल्स हैं? | | |
| 64. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the width of the ramp at least 900mm? - क्या रैप की चौड़ाई है कम से कम 900 मिमी? | | |
| 65. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the surface of the ramp slip-resistant? - क्या रैप का सतह फिसलन प्रतिरोधी है? | | |
| 66. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the location of the ramp clearly identifiable? - क्या रैप का स्थान स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है? | | |
| 67. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there an edge protection on both sides of the ramp? - क्या रैप के दोनों किनारों पर किनारे की सुरक्षा है? | | |

| G | Handrails | Y/N | Recommendations |
|-----|---|-----|-----------------|
| 68. | <ul style="list-style-type: none"> - Are handrails, mounted at a height between 850mm and 900mm? - क्या हैंड रेल्स 850 मिमी और 900 मिमी के बीच की ऊंचाई पर स्थापित हैं? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 69. | <ul style="list-style-type: none"> - Are handrails easy to grip? - क्या हैंड रेल्स पकड़ने में आसान हैं? | | |
| 70. | <ul style="list-style-type: none"> - Are railings securely attached? - क्या रेलिंग सुरक्षित रूप से संलग्न हैं? | | |
| 71. | <ul style="list-style-type: none"> - Do handrails extent horizontally between 300mm and 450mm at the top and bottom of every staircase or ramp? - क्या हैंड रेल क्षैतिज रूप से प्रत्येक सीढ़ी या रैंप के ऊपर और नीचे 300 मिमी और 450 मिमी के बीच है? | | |
| 72. | <ul style="list-style-type: none"> - Are the endings of the handrail grouted into the ground or - turned downwards? - हैंड रेल का अंत जमीन में धंसा हुआ है या नीचे की ओर? | | |
| 73. | <ul style="list-style-type: none"> - Are handrails continuous throughout the full length of ramps and stairs? - क्या रैंप और सीढ़ियों की पूरी लंबाई में लगातार हैंड रेल्स हैं? | | |
| 74. | <ul style="list-style-type: none"> - Are low windows at landings protected by railings? - क्या लैंडिंग पर कम ऊंचाई की खिड़कियाँ रेलिंग द्वारा संरक्षित हैं? | | |
| 75. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the space between the handrail and the wall no less than 40mm for smooth walls, and 60mm for rough textured walls? - क्या हैंडरेल और दीवार के बीच की जगह चिकनी दीवारों के लिए 40 मिमी से कम नहीं, और रुखड़ी बनावट वाली दीवारों के लिए 60 मिमी हैं? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 76. | <ul style="list-style-type: none"> - Are the handrails painted in contrasting colors to be easily identifiable? - क्या हैण्ड रेल्स आसानी से पहचानने योग्य विषम रंगों में चिह्नित हैं? | | |
| 77. | <ul style="list-style-type: none"> - Are there tactile strip identifications on the handrails for emergency stairs? - क्या हैंड रेल्स पर स्पर्श पट्टी पहचान आपातकालीन सीढ़ियों के लिए हैं? | | |

| H | Restrooms/ टॉयलेट | Y/N | Recommendations |
|-----|---|-----|-----------------|
| 78. | <ul style="list-style-type: none"> - Are there separate restrooms for disabled people? - क्या विकलांग लोगों के लिए अलग रेस्टरूम हैं? | | |
| 79. | <ul style="list-style-type: none"> - Are the restrooms easily identifiable? - क्या रेस्टरूम आसानी से पहचाने जा सकते हैं? | | |
| 80. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there sufficient space inside the restrooms to maneuver a wheelchair? - क्या व्हीलचेयर को घुमाने के लिए रेस्टरूम के अंदर पर्याप्त जगह है? | | |
| 81. | <ul style="list-style-type: none"> - Do individual washrooms have clear dimensions between opposite walls of not less than 1750mm? - क्या व्यक्तिगत शौचालय में 1750 मिमी से कम की विपरीत दीवारों के बीच स्पष्ट आयाम हैं | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 82. | <ul style="list-style-type: none"> - Are water closets and bidets mounted at a height between 450mm and 500mm? <p>क्या पानी के पात्र और बेसिन 450 मिमी और 500 मिमी के बीच की ऊंचाई पर स्थापित हैं?</p> | | |
| 83. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the space between the toilet seat and the closet adjacent wall fitted with a grab bar between 450mm and 500mm? <p>- क्या टॉयलेट सीट और कोठरी आसन्न दीवार के बीच की जगह 450 मिमी और 500 मिमी के बीच एक पकड़ने वाली पट्टी के साथ फिट है?</p> | | |
| 84. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the accessible wash basin mounted at a height between 800mm and 850mm? <p>- क्या सुलभ धो बेसिन 800 मिमी और 850 मिमी के बीच ऊंचाई पर स्थापित है?</p> | | |
| 85. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the lower edge of the mirror positioned at a height not exceeding 1000mm? <p>- क्या दर्पण का निचला किनारा 1000 मिमी से अधिक ऊंचाई पर तो नहीं स्थित है?</p> | | |
| 86. | <ul style="list-style-type: none"> - Are the accessible showers and bathtubs provided with folding seats? <p>- क्या सुलभ शावर और बाथटब फॉलिंग सीटों के साथ उपलब्ध कराए गए हैं?</p> | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 87. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the floor of tub slip-resistant? - क्या टब की जमीन फिसलन प्रतिरोधी है? | | |
| 88. | <ul style="list-style-type: none"> - Are grab bars installed in water closets, bath tubs, and showers at a height of 850mm and 950mm? - क्या जल कक्ष, स्नान टब और बौछार में पकड़ने वाली सलाखें 850 मिमी और 950 मिमी की ऊंचाई पर हैं | | |
| 89. | <ul style="list-style-type: none"> - Do grab bars have a diameter between 30mm and 40mm? क्या पकड़ने वाली सलाखों का व्यास 30 मिमी और 40 मिमी के बीच है? | | |
| 90. | <ul style="list-style-type: none"> - Do wall mounted grab bar have a clearance between 35mm and 40mm? -क्या दीवार पर स्थापित पकड़ने वाली बार 35 मिमी और 40 मिमी के बीच फासला है? | | |
| 91. | <ul style="list-style-type: none"> - Are grab bars non-slippery? - क्या पकड़ने वाले सलाखें गैर फिसलन हैं? | | |
| 92. | <ul style="list-style-type: none"> - Can the grab bars withstand the load? - क्या पकड़ने वाले सलाखें भार सह सकती हैं? | | |
| 93. | <ul style="list-style-type: none"> - Are faucets easy to grip and operate with one hand? - क्या नल आसानी से पकड़ने योग्य और एक हाथ से संचालित करने योग्य हैं? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 94. | <ul style="list-style-type: none"> - Are shower fixtures with at least 1500mm long hoses? - क्या शॉवर जुड़नार कम से कम 1500 मिमी लंबी पाइप के साथ हैं? | | |
| 95. | <ul style="list-style-type: none"> - Are hot water pipes insulated or covered? - क्या गर्म पानी के पाइप विधुत रोधित या ढके हुए हैं? | | |
| 96. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the rest room equipped with an alarm system? - क्या रेस्टरूम अलार्म सिस्टम से सुसज्जित है? | | |
| 97. | <ul style="list-style-type: none"> - Can doors be locked from inside and releasable from outside under emergency situations? - क्या दरवाजे अंदर से बंद हो सकते हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में बाहर से बाहर निकल सकते हैं? | | |
| 98. | <ul style="list-style-type: none"> - Are flushing arrangements, dispensers and toilet paper mounted between 500mm and 1200mm? क्या फ्लशिंग व्यवस्था, डिस्पेंसर और टॉयलेट पेपर 500 मिमी और 1200 मिमी के बीच स्थापित हैं? | | |
| 99. | <ul style="list-style-type: none"> - Are flushing mechanisms easy to operate? -क्या फ्लशिंग तंत्र चलाने में आसान है? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|------|--|--|--|
| 100. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the floor material skid-proof, well drained and waterproofed? <p>क्या जमीन का मटेरियल फिसलन प्रूफ, सुखा हुआ, और वाटर प्रूफ है?</p> | | |
| 101. | <ul style="list-style-type: none"> - Do pivoted doors open outwards? - क्या धुरी पे घुमने वाले दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं? | | |

| I | Eating outlets/ खाने के आउटलेट | Y/N | Recommendations |
|------|--|-----|-----------------|
| 102. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the eating outlet identifiable? - क्या भोजन आउटलेट पहचान योग्य है? | | |
| 103. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the eating outlet accessible to people with disabilities? - क्या दिव्यांग लोगों के लिए खाने का आउटलेट सुगम्य है? | | |
| 104. | <ul style="list-style-type: none"> - Is there a circulation path of at least 900mm wide to allow a wheelchair user to move around the eating outlet? - क्या व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए खाने के आउटलेट के चारों ओर जाने के लिए कम से कम 900 मिमी चौड़ा परिसंचरण पथ है? | | |
| 105. | <ul style="list-style-type: none"> - Are the cash and service counter height below 850mm? - क्या नकद और सेवा काउंटर की ऊंचाई 850 मिमी से नीचे है? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|------|---|--|--|
| 106. | <p>- Is the table accessible with a height of 750mm to 850mm and knee space of 750mm wide and 480mm deep?</p> <p>- क्या टेबल 750 मिमी से 850 मिमी की ऊंचाई और 750 मिमी चौड़ी और 480 मिमी गहरी घुटने के बराबर की जगह के साथ सुगम्य हैं?</p> | | |
| 107. | <p>- Do the tables with fixed stools have accessible spaces for wheelchairs?</p> <p>क्या फिक्स्ड टूल के साथ वाला टेबल व्हीलचेयर के लिए सुगम्य हैं?</p> | | |

| J | Public telephones/ सार्वजनिक टेलीफोन | Y/N | Recommendations |
|------|--|-----|-----------------|
| 108. | <p>- Are there public, telephones accessible to wheelchair users?</p> <p>- क्या व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक, टेलीफोन सुगम्य हैं?</p> | | |
| 109. | <p>- Is there at least one telephone in the building equipped with a loop induction unit?</p> <p>- क्या लूप प्रेरण इकाई से सुसज्जित इमारत में कम से कम एक टेलीफोन है?</p> | | |
| 110 | <p>- Are the numerals on the telephone raised to allow identification by touch?</p> <p>- क्या टेलीफोन पर अंकित नंबर को स्पर्श से पहचान के लिए उभारा गया है?</p> | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|------|--|--|--|
| 111. | <p>- Is there proper signage directing to the public telephone?</p> <p>- क्या सार्वजनिक टेलीफोन के लिए उचित संकेत निर्देशित हैं?</p> | | |
| 112. | <p>- Are the height of the operable parts of the telephone between 800mm and 1200mm?</p> <p>- क्या टेलीफोन के ऑपरेटिंग हिस्सों की ऊंचाई 800 मिमी और 1200 मिमी के बीच हैं?</p> | | |
| 113. | <p>- Is there a dear knee space of more than. 750mm?</p> <p>- क्या यहाँ घुटने के लिए 750mm से अधिक की जगह हैं?</p> | | |

| K | Resting facilities/ आराम की सुविधा | Y/N | Recommendations |
|------|--|-----|-----------------|
| 114. | <p>- Where there are large spaces are resting facilities provided between 100.00m to 200.00m?</p> <p>- जहाँ बड़ी जगहें हैं क्या वहाँ आराम प्रदान की जाने वाली सुविधाएं 100.00 मीटर से 200.00 मीटर के बीच हैं?</p> | | |
| 115. | <p>- Is there an adjoining space for a wheelchair next to benches and public seats?</p> <p>- क्या बेंच और सार्वजनिक सीटों के बगल में व्हीलचेयर के लिए जगह हैं?</p> | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|------|---|--|--|
| 116. | <ul style="list-style-type: none"> - Are public seats between 450mm and 500mm height? - क्या सार्वजनिक सीटें 450 मिमी और 500 मिमी ऊंचाई के बीच हैं? | | |
| 117. | <ul style="list-style-type: none"> - Are the tops of tables between 750mm and 900mm height? - क्या टेबल के शीर्ष 750 मिमी और 900 मिमी ऊंचाई के बीच हैं? | | |
| 118. | <ul style="list-style-type: none"> - Are knee spaces at accessible tables at least 750mm high, 900mm wide and 480 mm deep? - क्या पहुंच योग्य टेबल पर घुटने के लिए जगहें कम से कम 750 मिमी ऊंचे, 900 मिमी चौड़े और 480 मिमी गहरे हैं? | | |

| L | Reception & information/ स्वागत और सूचना | Y/N | Recommendations |
|------|--|-----|-----------------|
| 119. | <ul style="list-style-type: none"> - Are the counters easily identifiable? क्या काउंटर आसानी से पहचान योग्य हैं? | | |
| 120. | <ul style="list-style-type: none"> - Is the counter height between 750mm to 900mm? - क्या काउंटर की ऊंचाई 750 मिमी से 900 मिमी के बीच है? | | |
| 121. | <ul style="list-style-type: none"> - Is a part of the counter lowered to accessible height? - क्या काउंटर का एक हिस्सा सुलभ ऊंचाई तक कम किया गया है? | | |

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, बिहार, पटना।

| | | | |
|------|---|--|--|
| 122. | - Is a loop induction unit installed at the counter? - क्या काउंटर पर एक लूप प्रेरण इकाई स्थापित है? | | |
| 123. | - Are there tactile pictographic maps of the building near the counter? - क्या काउंटर के पास इमारत का स्पर्श चित्रकारी मानचित्र हैं? | | |
| 124. | - Is the counter well illuminated? - क्या काउंटर पर अच्छी तरह रोशनी है? | | |